



## Do datové schránky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/ 04.09.2026

NAŠE ZNAČKA  
BVK/16533/2026

VYŘIZUJE / LINKA



BRNO  
16.9.2026

VĚC

### Poskytnutí informací na žádost dle z.č. 106/1999 Sb.

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „BVK“) obdržela dne 4.9.2026 od shora nadepsaného žadatele dokument, jehož obsahem byla i žádost o informace ve smyslu zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel žádá o poskytnutí informací v souvislosti se stavbou „IO 01 – Prodloužení vodovodu, ul. Chaloupky; navazující IO 02 – Přípojka vodovodu“ konkrétně o poskytnutí již existujících informací odpovídajících následujícím jednotlivým bodům:

| Č. | Skutečnost k ověření          | Požadované sdělení / existující podklad                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Předání IO 01 k provozování   | Zda byl IO 01 před zahájením IO 02 převzat BVK k provozování; pokud ano, datum a identifikace předávacího/provozního podkladu. Pokud existuje příslušný záznam nebo dokument, žádáme i jeho elektronickou kopii po vyloučení případných chráněných údajů.                                                           |
| 2  | Napojení IO 02 na IO 01       | Zda BVK provedly napojení přípojky navrtávkou nebo vysazením odbočení; pokud ano, datum provedení, příslušný útvar a identifikace pracovního záznamu nebo objednávky. Pokud existuje příslušný záznam nebo dokument, žádáme i jeho elektronickou kopii po vyloučení případných chráněných údajů.                    |
| 3  | Manipulace s uzávěrem         | Zda a kdy zaměstnanec BVK provedl nebo evidoval manipulaci s uzávěrem přípojky u vodovodního řádu.                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Tlaková zkouška před záhozem  | Zda proběhla tlaková zkouška IO 02 před záhozem za přítomnosti pracovníka provozu vodovodní sítě BVK; pokud ano, datum a identifikace záznamu. Pokud existuje příslušný záznam nebo dokument, žádáme i jeho elektronickou kopii po vyloučení případných chráněných údajů.                                           |
| 5  | Kontrola potrubí před záhozem | Zda BVK před záhozem zkontrolovaly položené potrubí přípojky; pokud ano, datum a výsledek kontroly.                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Geodetická dokumentace        | Zda byla BVK předložena nebo je jim známa geodetická dokumentace skutečného provedení přípojky vyžadovaná před záhozem u části na veřejném prostranství. Pokud existuje příslušný záznam nebo dokument, žádáme i jeho elektronickou kopii po vyloučení případných chráněných údajů.                                 |
| 7  | Závěrečná technická prohlídka | Zda již BVK provedly závěrečnou technickou prohlídku IO 02; pokud ano, datum a výsledek.                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Přípojkový list V1 / vodoměr  | Zda byl vystaven Přípojkový list V1, osazen nebo objednan fakturační vodoměr, případně zda je přípojka evidována jako uvedená do provozu. Nežádáme o osobní ani cenové údaje odběratele. Pokud existuje příslušný záznam nebo dokument, žádáme i jeho elektronickou kopii po vyloučení případných chráněných údajů. |

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**, Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
telefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 000 / email: [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz) / ID datové schránky: c7rc8yf  
bankovní spojení KB Brno-město 5501621/0100 / IČO 46347275 / DIČ CZ46347275  
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Informace o zpracování osobních údajů poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
na svých internetových stránkách [bvk.cz](http://bvk.cz) a v sídle společnosti.



BVK níže poskytují své odpovědi a informace k jednotlivým bodům výše uvedené tabulky.

Ad 1) IO nebyl dosud ze strany BVK převzat do provozování.

Ad 2) BVK neprovedly napojení vodovodní přípojky IO 02 na vodovod IO 01.

Ad 3) Žádný zaměstnanec BVK neprovedl ani neeviduje manipulaci s uzávěrem přípojky u vodovodního řadu. (Nad rámec žádosti o informace si BVK žadateli dovolují sdělit, že bod 4.4. nazvaný v „*důkazním atlasě*“ jako „*Odbočení - uzávěr přípojky*“, nezobrazuje uzávěr vodovodní přípojky, ale jedná se o poklop koncového hydrantu a šoupěte).

Ad 4) Tlaková zkouška vodovodní přípojky IO 02 za přítomnosti pracovníka provozu vodovodní sítě BVK neproběhla.

Ad 5) BVK neprovedly kontrolu položeného potrubí vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka v části od hlavního řadu po vodoměrnou šachtu není realizována.

Ad 6) BVK nebyla předložena nebo jim známa geodetická dokumentace skutečného provedení přípojky.

Ad 7) BVK neprovedly závěrečnou technickou prohlídku IO 02.

Ad 8) Přípojkový list nebyl vystaven, fakturační vodoměr nebyl osazen ani objednán a přípojka není evidována jako uvedená do provozu.

S pozdravem

