



Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

e-mail: vzmb@vzmb.cz

http://vzmb.bmo.cz

FAX: +420 542 21 17 76

KB Brno město, číslo bank. účtu: 19-5142190287/0100 IČO: 62161521 DIČ: CZ62161521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: odd. Pr, vložka 9

DUIS s.r.o.

Srbská 1546/21

612 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 4 / 12 / 20

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

6.1.2020

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby
„Brno, Slovákova – Oprava kanalizace“**

Jako správce uličního stromořadí souhlasíme s předloženou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby při dodržení následujících podmínek ochrany zeleně:

KÁCENÍ DŘEVIN

- Souhlasíme s pokácením stromu č. 3, který je v kolizi s kanalizační přípojkou, jejíž polohu nelze posunout.
- Před pokácením je třeba požádat o rozhodnutí ke kácení OŽP ÚMČ Brno-střed.
- Kácení požadujeme provádět v době vegetačního klidu.

ZACHOVANÉ STROMY

- Stávající stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost hrany otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 150 cm.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu (např. překrytím stěny výkopu geotextilií s vlhčením, minimalizací doby otevřeného výkopu etapizací prací s včasným záhozem).
- V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.

Ochrana kmene a koruny

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení řady stromů. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- Případný konflikt stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit lokální redukcí stromů v nutném rozsahu.

Úprava stanoviště

- o Během stavební činnosti bude prováděna záливka stromů – provlhčen musí být celý prokořenitelný prostor. Záливku je vhodné provádět s ohledem na aktuální klimatické podmínky opakovaně po celou dobu trvání stavebních prací. Zahájení zálivek a jejich opakování bude upřesněno odborným dozorem či správcem stromořadí.

Stanovení odborného dozoru

- o Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude odborný dozor či zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a ke konzultaci technologií stavby ve vazbě ke stromům (správce stromořadí [redacted] koordinátor výkopových prací [redacted]).
- V případě poškození stromů bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.
- U nově budovaných záhonů bude na straně obrubníků směrem do záhonu minimalizována mocnost betonové patky. Dno záhonu zůstane nezabetonované a propustné pro vodu. Záhony budou zbaveny stavebního sutí a jiného stavebního a odpadního materiálu a vyplněny kvalitní zeminou. Dosadbu stromů případně keřů do záhonů zajistí VZmB na svoje náklady.

NÁHRADNÍ VÝSADBA

- Náhradní výsadba stromu do nově vytvořeného záhonu bude provedena dle projektové dokumentace (příloha L) – dodržena bude navržená technologie přípravy záhonu, technologie výsadby, parametry stromu včetně taxonu a povýsadbová péče.
- Při nákupu dřeviny bude dbáno na zajištění sazenice samčího jedince (realnost požadavku potvrzena ze strany pěstitelů).
- Výsadba bude předána do správy VZmB po uplynutí záruční lhůty.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a 602 00 BRNO

[redacted]
Ing. Jozef Kasala
ředitel